

IP TÁBLÁZAT (MSZ IEC 60529 SZABVÁNY)

- Első számjegy: a burkolaton belüli berendezés védelme szilárd idegen testek behatolásával szemben
- Második számjegy: a burkolaton belüli berendezés védelme a behatoló víz károsító hatásával szemben

Első számjegy	Szilárd idegen testek behatolása ellen	Második számjegy	Víz káros hatású behatolása ellen
0	(nem védett)	0	(nem védett)
1	≥ 50 mm átmérő	1	Függőleges csepegő víz
2	$\geq 12,5$ mm átmérő	2	15°-os csepegő víz
3	$\geq 2,5$ mm átmérő	3	Szórt víz
4	$\geq 1,0$ mm átmérő	4	Freccsenő víz
5	Por ellen védett	5	Vízszög
6	Por ellen tömített	6	Erős vízszög
7	-	7	Időszakos bemerítés
8	-	8	Tartós bemerítés